

Wasserqualität Brunnen 1+2

Brunnen	Einheit	2023 (30.3.23)		2022 (2.2.22)		2021 (1.3.21)		2020 (6.3.20)		2019 (19.2.19)		Erfa-Werte
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
Gesamthärte	°fH	36.8	37.9	37.1	37.6	37	37.6	38.5	37.4	37.8	38.1	-
Chlorid	mg/l	40	19	44	33	40	30	47	28	39	23	max. -
Nitrat	mg/l	25	27	24	28	23	26	22	25	23	26	max. 40
Sulfat	mg/l	18	13	19	17	19	16	18	15	17	14	max. -
Aerobe, mesophile Keime	KBE/ml	nn	2	4	48	2	10	3	3	5	8	max. 100
Escherichia coli	KBE/100ml	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn in 100ml
Enterokokken	KBE/100ml	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn in 100ml
Chlorthalonil Metabolit R417888	µg/l	-	-	-	-	0.015	0.024					
Chlorthalonil Metabolit R471811	µg/l	-	-	-	-	0.29	0.49					

nn = nicht nachweisbar

Wasserqualität Verteilernetz

Datum	Einheit	2023		2022		2021		2020		2019		Erfa-Werte
		30.03.23		07.02.		05.01.		06.03.				
Gesamthärte	°fH	36.9		-		37.6		-				-
Chlorid	ml	40		-		26		-				max. -
Nitrat	ml	25		-		27		-				max. 40
Sulfat	ml	18		-		15		-				max. -
Aerobe, mesophile Keime	KBE/ml	nn		-		9		14				max. 300
Chlorthalonil Metabolit R417888	µg/l	0.015		0.023		0.030		0.030				
Chlorthalonil Metabolit R471811	µg/l	0.35		0.51		0.52		0.27				

nn = nicht nachweisbar

Unser Wasser entspricht den Anforderungen der Hygieneverordnung.